

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Чеченской Рес-  
публике

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. У. Садаева (Тухачевского) 13 т. тел. 8-(8712)-33-24-29. ф. 8-(8712)-33-22-41. E-mail:  
und\_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курчалоевскому муниципаль-  
ному району

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, Курчалоевский район, г. Курчалой ул. А. Кадырова, № 5, 366314, тел. , E-mail: ond-10@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 108/1/59

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Джугуртинская средняя школа им. Д.В.  
Ибрагимова» Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского муниципального района (МБОУ  
ДЖУГУРТИНСКАЯ СШ ИМ. Д.В.)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Израилов М.А.* Отдел надзорной деятельности и профи- № 108  
лактической работы по Курчалоевскому  
муниципальному району  
(наименование органа ГПН)

от « 19 » Октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 20 » Октября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 20 » Октября 2021 г.

проведена проверка

*Старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по ЧР Дакаев Саидмагомед Исаевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Джугуртинская средняя школа им. Д.В.  
Ибрагимова» Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского муниципального района (МБОУ  
ДЖУГУРТИНСКАЯ СШ ИМ. Д.В. ИБРАГИМОВА) , с. Джугурты, ул. Р.А. Кадырова, 48*  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-

1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Основание: п.54. ППР в РФ – 1479).	18.04.2022г.	
2	Помещение столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	(Основание: ст. 54, 83, 84, и 91 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	18.04.2022г.	
3	Дверь в электрощитовой не соответствует пределу огнестойкости.	(Основание: ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	18.04.2022г.	
4	В электрощитовой введется складирование горючих веществ и материалов.	(Основание: ППР в РФ-1479 пп. е) п.35).	18.04.2022г.	
5	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей.	(Основание: п. 60 ППР в РФ-1479)	18.04.2022г.	
6	Не разработана декларация пожарной безопасности.	(Основание: ст. 64 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	18.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2022 г.


(квартал, месяц).

*Старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Дакаев Саидмагомед Исаевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» октября 2021г.

М.Л.П.\*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Директор МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова»*

*Ташаев Джохар Вахарсолтаевич*

(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » октября 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25